

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры Свердловской области

№ 1

«22» августа 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: Образовательное учреждение «Гимназия «Арт-Этюд». Начальное общее образование.
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620012, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 28а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-этажное здание, общей площадью: 560,3 кв.м.
 - часть здания: _____ (или на _____ этаже), общей площадью: _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 2384,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1939 г., последнего капитального ремонта – 1980 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023 г.,
капитального – 2025 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Полное – Муниципальное негосударственное автономное общеобразовательное учреждение культуры «Гимназия «Арт-Этюд», сокращенное – МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 620012, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 30а. Телефон: +7 (343) 301-91-29; электронная почта: art-etud@yandex.ru; сайт: www.art-etud.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление культуры Администрации города Екатеринбурга.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б. Телефон: +7 (343) 304-24-00. Электронная почта: culture@ekadm.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью): все категории инвалидов.

2.4. Виды услуг: образовательные услуги.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200 / 200 / 200 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Трамвайными маршрутами №№ 8, 22, 24, либо автобусным маршрутом № 09 до остановки общественного транспорта «Ильича» (по ул. Победы). Далее пешим ходом 300 метров.

Либо троллейбусным маршрутом № 10 до остановки общественного транспорта «Школа» (по ул. Ильича). Далее пешим ходом 190 метров.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 190 метров.

3.2.2. Время движения (пешком): 3 минуты.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): регулируемые с таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): есть. Описать: высокие бордюры, отсутствие обустроенных съездов с тротуаров, неровности асфальтового покрытия.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет.

Описать: _____.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения***	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушениями зрения	ДУ
6.	с нарушениями слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

** указывается один из вариантов ответа:

"А" – (доступность всех зон и помещений – универсальная);

"Б" – (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" – (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" – (не организована доступность);

*** указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов*						Для всех категорий маломобильных групп населения**
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями		
1	2	3	4	5	6	7	8	

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	ДУ	ДУ	ДП	ДП	Нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
8.	Все зоны и участки**	Нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	Нет

* Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.);

Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

** указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как доступно условно «ДУ» – (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон для категорий инвалидов оценено как: недоступно (Нет) для категории инвалидов (К) и доступно условно (ДУ) для категорий инвалидов (О, С, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный) оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	—	<ul style="list-style-type: none"> - восстановить целостность покрытия путей движения, определенных для передвижения инвалидов и других МГН; - оборудовать места отдыха для инвалидов и других МГН на территории; - оборудовать нормативный съезд при входе в калитку, убрать клумбу с цветами в конце съезда, являющуюся препятствием; - выделить на существующей парковке на территории учреждения места для транспорта инвалидов с установкой дорожного знака и нанесением 	<ul style="list-style-type: none"> - установить мнемосхему с расположением объектов с обозначением оптимального пути движения для инвалидов и других МГН по правой стороне на расстоянии от 2,0 до 4,0 м от входа на территорию; - установить при входе на территорию объекта информационную табличку, выполненную на контрастном фоне, с дублированием информации рельефно-точечным шрифтом Брайля; - оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения по территории в соответствии с ГОСТ Р 	—

			наземной дорожной разметки 3,6х6,0 м не далее 50 м от доступного входа.	52131-2019;	
2.	Вход (входы) в здание		<p>1) оборудовать центральный вход (устранить перепад высоты при входе в тамбур за счет выравнивания входной площадки (сейчас высота площадки составляет 6,5 см, высота порога 12,0 см, высота площадки должна составить 18,0 см);</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличить размеры входной площадки, размер должен быть 1,4х1,8 м (размер взят с учетом того, что данный вход не будет использоваться инвалидом на кресле-коляске); - входную площадку оборудовать нормативным пандусом (съездом) при высоте площадки до 20,0 см допускается устанавливать пандус без поручней; - убрать ящики и коробки из тамбура; - установить нормативные поручни на лестнице в тамбуре ГОСТ Р 51261-2017 (высота поручней 0,9 и 0,7 м); - отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд); - заменить дверь в тамбуре на дверь нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м); 	<ul style="list-style-type: none"> - оборудовать центральный вход (установка тактильных предупреждающих указателей перед входной площадкой, входной дверью и лестницей в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018; - выделить краевые ступени лестницы в тамбуре цветом или фактурой; - произвести монтаж системы вызова персонала. 	

		<p>- демонтировать порог двери в тамбуре (высота порога должна быть не более 0,014 м).</p> <p>В случае адаптации центрального входа под нужды инвалидов всех категорий, размер входной площадки должен соответствовать п. 6.1.4. СП 59.13330.2020.</p> <p>2) оборудовать запасной выход, расположенный с правой стороны от центрального входа, для доступа инвалидов категорий (К, О):</p> <ul style="list-style-type: none"> - установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2017; - увеличить входную площадку (размер не менее 2,2х2,2 м); - оборудовать нормативную лестницу (высота ступеней в пределах 12,0-15,0 см, глубина ступеней в пределах 0,35-0,40 см); - установить нормативные поручни на лестнице ГОСТ Р 51261-2017 (высота поручней 0,9 и 0,7 м); - отрегулировать доводчик на входной двери (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд); - демонтировать порог на входной двери и двери в тамбуре (высота порога должна быть не более 0,014 м); - заменить входную дверь и дверь в 		
--	--	--	--	--

			тамбуре на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м).		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		<ul style="list-style-type: none"> - заменить дверные ручки на дверях, используемых инвалидами и другими МГН (на П-образной или С-образной формы); - отрегулировать доводчики на дверях по пути следования инвалидов и других МГН (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд); - демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м), при отсутствии технической возможности демонтажа порогов, приобрести перекатной пандус; - заменить двери на пути движения инвалидов и других МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м); - установить поручни на лестнице внутри здания по ГОСТ Р 51261-2017 (высота поручней 0,9 и 0,7 м). На поручни нанести тактильные наклейки с обозначением этажа и обозначение начала и окончания поручня; 	<ul style="list-style-type: none"> - установить мнемосхему; - установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании; - выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой; - тактильные напольные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте не обустраивать согласно п. 6.2.3 СП 59.13330.2020; - оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; - выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида; - нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; - выделить место для собаки-проводника; - разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в 	

			<ul style="list-style-type: none"> - места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и других МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. 	<p>соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> - подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора. 	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	—	<ul style="list-style-type: none"> - организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); - оборудовать помещение сигнализацией об опасности; - организовать свободный подход к мебели и оборудованию; - заменить дверные ручки на дверях, используемых инвалидами и другими МГН (на П-образной или С-образной формы); - демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м), при отсутствии технической возможности демонтажа порогов, приобрести перекатной пандус; - заменить двери на пути движения инвалидов и других МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м); 	<ul style="list-style-type: none"> - оборудовать помещение сигнализацией об опасности; - приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах; - приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами; - установить сигнал оповещения звонка для глухих; - установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги; - установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги; - приобрести специализированное оборудование, ТСР и учебные пособия, позволяющие людям с инвалидностью 	—

			<ul style="list-style-type: none"> - выделить контрастным цветом двери, используемые инвалидами и другими МГН, по периметру; - организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение). 	<p>получать образовательные услуги наравне с остальными участниками образовательного процесса. Приобретается по мере необходимости и выделения финансирования.</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать оказание услуг по возможности на первом этаже здания; - на первом этапе рассмотреть возможность оказания услуг в дистанционном формате. 	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	—	- оборудовать туалет и душ для инвалидов и других МГН на первом этаже здания.	—	—
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	—	—	- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.	—
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ	—	—	—
8.	Все зоны и участки	—	—	—	—

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации 2022-2025 годы, согласно финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта доступен частично (ДЧ) для категорий инвалидов (К, О, С), доступен полностью (ДП) для категорий инвалидов (Г, У).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с вышестоящей организацией: Управление культуры Администрации города Екатеринбурга. Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б. Телефон: +7 (343) 304-24-00. Электронная почта: culture@ekadm.ru

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: Паспорт доступности ОСИ № б/н от 21.05.2014 г.

Паспорт доступности ОСИ № 1 от 22.08.2022 г., акт обследования, результаты обследования по зонам, план адаптации объекта, дорожная карта, перечень мер подготовлены при участии экспертов ООО «Уральский экспертный центр». Телефон: +7 (343) 268-00-67, электронная почта: info@uesb6.ru

4.5. Согласовано:

представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель

Чкаловской районной местной организации
г. Екатеринбурга Свердловской области
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



О.С. Крушинский

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики № 23
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа

государственной власти Свердловской области)

(дата)

для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта

Директор МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»



/ А.А. Семенова /

Дата 21.08.2022

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта

Директор МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» _____ / А.А. Семенова /
(подпись)

Дата _____